

Rögzítés (Támaszközök)

aquatherm green pipe SDR 6 S csöveknél alkalmazott támaszközök meghatározása a hőmérséklet és a külső átmérő függvényében a következő táblázat segítségével .

Hőmérséklet különbség ΔT [K]	Csőátmérő d (mm)									
	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	Rögzítési távolságok cm									
0	70	85	105	125	140	165	190	205	220	250
20	50	60	75	90	100	120	140	150	160	180
30	50	60	75	90	100	120	140	150	160	180
40	50	60	70	80	90	110	130	140	150	170
50	50	60	70	80	90	110	130	140	150	170
60	50	55	65	75	85	100	115	125	140	160
70	50	50	60	75	80	95	105	115	125	140

aquatherm green pipe, blue pipe SDR 11 S

csöveknél alkalmazott támaszközök meghatározása (hidegvíz) (hőmérséklet 20 °C) külső átmérő függvényében a következő táblázat segítségével .

Csőátmérő d (mm)														
20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315	355
Rögzítési távolságok cm														
60	75	90	100	120	140	150	160	180	200	260	265	275	280	285

aquatherm blue pipe SDR 17,6 MF csöveknél alkalmazott támaszközök meghatározása a hőmérséklet és a külső átmérő függvényében a következő táblázat segítségével .

Hőmérséklet különbség ΔT [K]	Csőátmérő d (mm)											
	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	
	Rögzítési távolságok cm											
0	255	260	265	275	280	285	295	305	315	325	330	
20	185	190	200	205	210	215	230	240	255	270	280	
30	175	180	190	195	200	205	220	230	245	260	275	
40	170	175	180	190	190	195	210	225	235	250	265	
50	160	165	175	180	185	190	200	215	230	240	255	
60	150	155	165	170	175	180	185	200	215	230	240	
70	140	145	155	160	170	175	180	190	205	220	230	

aquatherm green pipe SDR 7,4 MS (Alustabi-cső) csöveknél alkalmazott támaszközök meghatározása a hőmérséklet és a külső átmérő függvényében a következő táblázat segítségével .

Hőmérséklet különbség ΔT [K]	Csőátmérő d (mm)									
	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	Rögzítési távolságok cm									
0	130	155	170	195	220	245	270	285	300	325
20	100	120	130	150	170	190	210	220	230	250
30	100	120	130	150	170	190	210	220	230	240
40	100	110	120	140	160	180	200	210	220	230
50	100	110	120	140	160	180	200	210	215	225
60	80	100	110	130	150	170	190	200	205	215
70	70	90	100	120	140	160	180	190	200	205

Rögzítés (Támaszközök)

aqualtherm green pipe SDR 7,4 MF & blue pipe SDR 7,4 MF (Üvegszálbetétes cső) csöveknél alkalmazott támaszközök meghatározása a hőmérséklet és a külső átmérő függvényében a következő táblázat segítségével .

Hőmérséklet- különbség ΔT [K]	Csőátmérő d (mm)		
	20	25	32
	Rögzítési távolságok cm		
0	120	140	160
20	90	105	120
30	90	105	120
40	85	95	110
50	85	95	110
60	80	90	105
70	70	80	95

aqualtherm green pip SDR 9 MF RP (Üvegszálbetétes cső) csöveknél alkalmazott támaszközök meghatározása a hőmérséklet és a külső átmérő függvényében a következő táblázat segítségével .

Hőmérséklet- különbség ΔT [K]	Csőátmérő d (mm)												
	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315	355
	Rögzítési távolságok cm												
0	155	175	200	225	240	255	285	300	310	315	325	335	340
20	115	130	150	170	180	190	210	225	225	240	245	250	255
30	115	130	150	170	180	190	200	210	215	225	230	240	245
40	105	120	140	160	170	180	190	200	205	215	225	225	230
50	105	120	140	160	170	180	180	185	195	205	215	220	220
60	100	115	130	150	160	170	170	175	185	195	200	205	210
70	90	105	125	140	155	155	160	165	175	185	190	200	205

aqualtherm blue pipe SDR 11 MF / MF OT (Üvegszálbetétes cső) csöveknél alkalmazott támaszközök meghatározása a hőmérséklet és a külső átmérő függvényében a következő táblázat segítségével .

Hőmérséklet- különbség ΔT [K]	Csőátmérő d (mm)														
	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315	355	400	450
	Rögzítési távolságok cm														
0	150	170	195	220	235	250	275	280	285	290	300	310	315	325	325
20	110	125	145	165	175	185	200	205	210	220	225	230	235	250	265
30	110	125	145	165	175	185	190	195	200	210	215	220	225	240	255
40	100	115	135	155	165	175	180	185	190	200	210	210	215	230	245
50	100	115	135	155	160	170	170	175	180	190	200	205	205	220	235
60	95	110	125	145	150	160	160	165	170	180	185	190	195	205	220
70	85	100	120	135	140	145	150	155	160	170	175	185	190	195	210